



# ZERTIFIKAT

---

Das

**Ingenieurbüro für Energiewirtschaft**

**Dr.-Ing. Dirk Schramm GmbH**

bescheinigt, dass das Fernwärmenetz der

**Stadtwerke Stadtroda GmbH**

gemäß der Berechnungsvorschrift nach AFGW FW 309 Teil 1

einen Primärenergiefaktor von

$$f_{p,wv} = 0,615$$

erreicht hat.

Die Wärmebereitstellung erfolgt dabei zu einem Anteil von

**78,79 %**

aus dem KWK-Prozess.

---

Steinbach-Hallenberg, 04.Juni 2019

Dr.-Ing. Dirk Schramm  
-Beratender Ingenieur-

Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr.-Ing. Dirk Schramm GmbH